



Minőségi Bizonyítvány
MSZ EN 10204:2005/3.1.
Mill's Certificate
DIN EN 10204:2004, 3.1.



Gyártó: ÓZDI ACÉLMŰVEK KFT.
H-3600 ÓZD, Pf. 118.
Tel.: +36 48 575-521

Az ÓAM Kft. az LRQA által tanúsított ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány szerinti irányítási rendszert működtet.
ÓAM Kft. operates management systems according to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified by LRQA.



Rendelő / Customer: **Centerstahl Kft. Balmazújvárosi út 2.** Szállítólevél szám / Bill of transport: **S2601053**
Debrecen 4031 HU Kelt / Date: **2026. 02. 19.**

Adagszám / Lot No.	Azonosító / Ident Nr.	Rendelésszám / Order No.	Termék megnevezés / Product Name	Minőség / Quality	Méret / Dimension	Minőség szabv. / Quality standard	Súly (kg) / Weight (kg)
	26S00292, 26S00293	V2502170	Betonacél síkháló	B500A	10 mm	DIN 488-1, 4:2009	3420
	26S00294-26S00296, 26S00303-26S00306, 26S00312-26S00316	V2502170	Betonacél síkháló	B500A	10 mm	DIN 488-1, 4:2009	20530
							23950

Vegyelemzés (%) / Chemical results (%)

Azonosító / Ident Nr.

Mechanikai vizsgálatok / Mechanical results

Azonosító / Ident Nr.	ReH Mpa	Rm Mpa	Agt %	Rm / ReH	Fny min.	Fny max.
26S00294	581	614	2,5	1,06	13,8	18,0
26S00302	573	611	2,6	1,07		
26S00303	536	570	2,6	1,06	12,0	17,1
26S00310	530	560	2,5	1,06		
26S00311	542	573	2,6	1,06	12,0	19,4
26S00316	547	583	2,5	1,07		

22.
ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK KFT.
3600 ÓZD, Max Aicher út 1.
Adószám: 11085182-2-05



Minőségi Bizonyítvány

MSZ EN 10204:2005/3.1.

Mill's Certificate

DIN EN 10204:2004, 3.1.



Gyártó: ÓZDI ACÉLMŰVEK KFT.

H-3600 ÓZD, Pf. 118.

Tel.: +36 48 575-521

Az ÓAM Kft. az LRQA által tanúsított ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány szerinti irányítási rendszert működtet.

ÓAM Kft. operates management systems according to ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 certified by LRQA.

Rendelő / Customer:	Centerstahl Kft. Balmazújvárosi út 2.	Szállítólevél szám / Bill of transport:	S2601053
	Debrecen 4031 HU	Kelt / Date	2026. 02. 19.

Hajlító és visszahajlító vizsgálat megfelelt

A termék megfelel az MSZ EN 10080:2005 szabvány követelményeinek

A termék sugárzó anyagtól mentes.

A szállított tételek a megrendelésnek megfelelnek.

Delivered goods comply with order specifications

bending/re-bending test satisfactory.

Product complies with MSZ EN 10080:2005. Free of radiation.

MBO vezető / MBO chief officer
Hunyák Gábor

MBO adatfeldolgozó / MBO data manager

22.
ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK KFT.
3600 Ózd, Max Aicher út 1.
Adószám: 11065182-2-06

2-1./2026.sz. TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

B500A minőségi jelű hegeszthető betonacél síkháló (MSZ EN 10027-1:2017).

A betonacél azonosíthatósága: a kötegeken lévő azonosító címkék adatai, és a kísérő minőségi bizonyítvány (MSZ EN 10204:2005/ 3.1 szabvány) alapján.

2. Felhasználás céljai:

B500A (MSZ EN 10027-1:2017) jelű, $R_{eH} \geq 500$ MPa névleges keresztmetszettel számított folyáshatárú, hidegen alakított, bordázott, hegeszthető betonacél huzalból gépi ellenállás-ponthegesztéssel gyárilag előállított síkháló. Hossz és keresztirányú névleges átmérő (d): $\phi 5 - \phi 10$ mm

Vasbetonszerkezetek acélbetétjeként. Hengerlési azonosító a huzalok bordázatán kialakítva 8/7.

A betonacél rudak tervezésénél, méretezésénél az MSZ EN 1992-1-1:2010 szabvány (EUROCODE 2) C melléklete szerint, „A” duktilitási osztályú, $R_{eH} \geq 500$ MPa névleges keresztmetszettel számított folyáshatárú betonacél-termékként alkalmazhatók.

3. A gyártó neve és címe:

ÓAM Ózdi Acélművek KFT, H-3600 Ózd, Max Aicher út 1.

4. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe:

Hunyák Gábor minőségbiztosítási osztályvezető; ÓAM Ózdi Acélművek KFT, H-3600 Ózd, Max Aicher út 1.

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 1⁺

6. A termék nem rendelkezik európai műszaki értékeléssel.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok (lényeges jellemzők)	Teljesítmény (követelmény)							Műszaki előírások
Folyáshatár (R _{eH}):	≥ 500 MPa (minősítő érték); ≥ 485 MPa (egyedi érték)							Nemzeti Műszaki Értékelés A-182 /2014
Szakítószilárdság (R _m):	≥ 560 MPa (egyedi érték);							
R _{e,act.} / R _{e,nom.}	≤ 1,30 (egyedi érték)							
Megnyúlás (A _{gt}):	≥ 2,5% (minősítő érték); ≥ 2,0% (egyedi érték)							
Szilárdság és folyáshatár aránya (R _m / R _{eH}):	≥ 1,05 (minősítő érték); ≥1,03 (egyedi érték)							
Nyírószilárdság (MPa):	≥ 0,25 x R _{eH}							
Hajlíthatóság:	180° hajlítóvizsgálat repedés nélkül d≤16 mm – 3d maximum tüskeátmérővel VAGY 90 ° -os hajlító, 20 ° -os visszahajlító vizsgálat repedés nélkül d≤16 mm 5d maximum tüskeátmérővel							
Tapadószilárdság (f _R)	0,035, ha d≤ 6 mm 6,0 <0≤,12,0mm: 0,040 mm							
Bordageometria:	a _m (mm) 0,03d-0,15d; β (°) : 35-75°; Σc _i =dπ/4; c (mm) 0,4d-1,5d							
Vegyi összetétel (termék és adagelemzés)		C%	S%	P%	N%	Cu%	C _{eq}	
		max	max	max	max	max	max	
	Termék	0,24	0,055	0,055	0,014	0,85	0,52	
	Adag	0,22	0,050	0,050	0,012	0,80	0,50	
Síkhálók méretei: -szálátmérő-arány -szélesség- és hosszútűrés -osztásközök mérete(P) -osztásközök tűrése -szálvég nyúlás (u)	d _{min} ≥0,6 d _{max} ±25mm; ±0,5%(a nagyobbik) ≥50mm ±15mm; ±7,5% (a nagyobbik) ≥25mm (névleges érték)							
Tűzvédelmi besorolási osztály	A1							

Társaság neve / Name der Gesellschaft :
 ÓAM Ózdi Acélművek Kft., H-3600 Ózd, Max Aicher út 1.
 Cégbejegyzés / Firmengericht :
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Miskolc
 ÓAM cégbejegyzés nyilvántartási száma /
 OAM Firmenregister-Nr.: 05-09-002456
 Adószám / Steuer-Nr.: 11065182-2-05, HU11065182

Bankszámlaszám / Bankkonto-Nr. :
 Raiffeisen Bank Rt.:
 12046102-00309396-00100003 HUF
 Raiffeisen Bank Rt.:
 12046102-00309396-00400004 EUR
 IBAN : HU29120461020030939600400004 EUR
 SWIFT : UBRTHUHB



OAM Ózdi Acélművek Kft. * H-3600 Ózd * Max Aicher út 1. * Telefon:+36 (48) 575 500 * Telefax:+36 (48) 575 510 * E-mail:oamkft@oamkft.hu

- a betonacél síkhálók vasbeton szerkezetek acélbetétjeként, a BHB55.50 jelű (MSZ 982:1987) betonacélokhöz rendelt paraméterekkel vehetők figyelembe az MSZ 15022:1986, MSZ 15022:1986/1M:1992, MSZ 15022:1986/2M:2001 szabványok szerint méretezett szerkezetek diagnosztikája során;
8. A terméktanúsítást végző bejelentett szerv neve, azonosítója:
ÉMI Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.) ; NB:1415
A megbízott cég által elvégzett feladatok és kiadott tanúsítványok: elvégezte a termék első típusvizsgálatát, az üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát illetve az üzembe vett mintákból szűrőpróbaszerű vizsgálatokat végzett az (1⁺) rendszerben, valamint teljesítette az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos értékelését és jóváhagyását, amelyek alapján az A-182/2014 2024.11.14. Nemzeti Műszaki Értékelést és a Teljesítmény Állandósági Tanúsítványt 20-CPR-79-(C-31/2011) 2024.12.03. 3.kiadás adta ki.

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítmény nyilatkozatnak a kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

Szállítólevél szám: S2601053

Szállítás dátuma: 2026.02.19.

MBO minőségi adatfeldolgozó

22.
OAM ÓZDI ACÉLMŰVEK KFT.
3600 Ózd, Max Aicher út 1.
Adószám: 11065182-2-05

a gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Sztankievics László
értékesítés vezető

Hunyák Gábor
minőségbiztosítási osztályvezető

Ózd, 2026. 01.10.

Társaság neve / Name der Gesellschaft
OAM Ózdi Acélművek Kft., H-3600 Ózd, Max Aicher út 1.
Cégbíróság / Firmengericht :
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság Miskolc
OAM cégbejegyzés nyilvántartási száma /
OAM Firmenregister-Nr.: 05-09-002456
Adószám / Steuer-Nr.: 11065182-2-05, HU11065182

Bankszámlaszám / Bankkonto-Nr.:
Raiffeisen Bank Rt.:
12046102-00309396-00100003 HUF
Raiffeisen Bank Rt.:
12046102-00309396-00400004 EUR
IBAN : HU29120461020030939600400004 EUR
SWIFT : UBRTHUHB