



FERRIERE NORD S.P.A.

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate

secondo/by

EN 10204 3.1

Nr. 80072463/020/1

Data 11/07/2025

CLIENTE

Customer

50881 EURONORM GROUP BUILDER KFT
CSOHEGESZTO UTCA 4-22 1211 BUDAPEST

N° DOCUMENTO di TRASPORTO

Dispatch Note

2508039386

DEL

Dated

11/07/2025

INDIRIZZO E-MAIL

Email address

acelinfo@euronormgroup.eu, elokeszites@euronormgroup.eu

N° ORDINE

Order no.

20535/60

N° ORDINE CLIENTE

Purchase order no.

ORDER

PRODOTTO

Product

REBAR Ø16 EE 12000 4-7

NORMATIVA

Standard

20-CPR-245-(C-17/2007) (H) A-90/2017 - B500B

CODICE PRODOTTO CLIENTE

Customer identification no.

SPECIFICA CLIENTE

Customer specification

COLATA

Heat no.

1BF2592113

ANALISI CHIMICA DI COLATA %

Chemical composition %

C	P	S	Cu	N	Ceq								
0,22	0,026	0,024	0,04	0,004	0,32								

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Mechanical properties

D nom	Re	Rm	Rm/Re	Re/Renom	A5	Agt	fR	Bend Test					
D nom	Re	Rm	Rm/Re	Re/Renom	A5	Agt	fR	Bend Test					
mm	MPa	MPa			%	%		NEG/POS					
16,0	557	651	1,17	1,11	25,8	10,7	0,074	POS					

Materiale esente da radioattività secondo quanto previsto dalla Direttiva 2013/59/Euratom.

Material free from radioactivity in accordance with the provisions of Directive 2013/59/Euratom.

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.

Azienda con SGQ certificato secondo ISO 9001:2015. Per altre certificazioni di prodotto e di sistema visita www.pittini.it.Company with QMS certified according to ISO 9001:2015. For other product and system certifications visit www.pittini.it.

CONTROLLO QUALITÀ

Quality control

C. Ascanio

Ferriere Nord Osoppo

Ferriere Nord S.p.A.

pittini

Società soggetta all'attività di
direzione e coordinamento da parte
di Compagnia Siderurgica Italiana S.r.l.Zona Industriale Rivoli, 33010 Osoppo, Ud - Italy
Tel +39 0432 062811, Fax +39 0432 062800
pittinigroup@pittini.it, ferrierenordspa@legalmail.itCod. Fiscale, Partita I.V.A., Reg. Imp. C.C.I.A.
Udine 00163780307 - Rea Udine 117431
Capitale Sociale Euro 60.000.000 I.V.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
DECLARATION OF PERFORMANCE

- 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja / Unique identification code of the product type:**
Ferriere Nord S.p.A. által gyártott, melegem hengerelt, hegeszthető, bordázott, B500B (MSZ EN 10027-1:2017) acélminőségű betonacél rudak.
Weldable, ribbed, hot-rolled reinforcing steel bars in steel quality B500B (MSZ EN 10027-1:2017) produced by Ferriere Nord S.p.A.

A termék hengerlési azonosítója / Rolling mark applied on the product: 4 – 7, 1 – 7

- 2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó műszaki előírással összhangban / Intended use or uses of the construction product, in accordance with the relevant technical approval, as foreseen by the manufacturer:**
A betonacél rudakat beton vasalására alkalmazzák.
The reinforcing steel bars may be used as reinforcement of concrete structures.

- 3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe / Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:**

Ferriere Nord S.p.A.
Zona Industriale Rivoli di Osoppo, 1-33010 Osoppo (UD), Olaszország

- 4. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek / System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:**
(1+) rendszer / System (1+)

- 5. A műszaki értékelést végző szervezet és kijelölt tanúsító szervezet / Technical Assessment Body and Designated Certification Body:**

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (275/2013. Kormány rendelet Nr.20) Magyarország, 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.	EMI Non-profit Ltd. for Quality Control and Innovation In Building (government decree no. 275/2013. Nr.20) Hungary, 2000 Szentendre, Dózsa György Street 26.
---	--

- 6. Műszaki előírás és tanúsítvány jele / Technical Specification and Certificate sign:**
A-90/2017 – 2022. 06. 01. számú Nemzeti Műszaki Értékelés
National Technical Assessment no. A-90/2017 – 2022. 06. 01.
20-CPR-245-(C-17/2007) – 2022. 09. 06. Teljesítmény állandósági tanúsítvány
Certificate of Constancy of Performance no. 20-CPR-245-(C-17/2007) – 2022. 09. 06.

